



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00212

(номер сертификата соответствия)

025740

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество «Дмитровский завод газобетонных изделий»
Адрес: 141862, Московская область, Дмитровский р-н, д. Селевкино, д. 195, вл. 195.
ОГРН: 1075007004093
Телефон: 8 (495) 565-79-00/01/02, факс: 8 (495) 588-55-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Закрытое акционерное общество «Дмитровский завод газобетонных изделий»
Адрес: 141862, Московская область, Дмитровский р-н, д. Селевкино, д. 195, вл. 195.
ОГРН: 1075007004093
Телефон: 8 (495) 565-79-00/01/02, факс: 8 (495) 588-55-55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной
ответственностью «Композиционные магниты» 141008, Московская область, г.
Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-
mail: info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении
компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
Позволяющая провести идентификацию)

Конструкция стеновая несущая из стеновых неармированных блоков
«AeroStone®» из ячеистого бетона автоклавного твердения (марка по
плотности не ниже D 400, класс по прочности на сжатие не ниже B 2,0,
марка по морозостойкости не менее F 100, толщина не менее 100 мм),
изготавливаемых по ГОСТ 31360-2007, с кладкой выполненной на клеевой
смеси. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД2)

23.69.19.000

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости
образца конструкции несущей стены, выполненной из блоков «Aerostone» - EI 240.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.177/2 до 02.07.2018 г. Акт № 21-ДС о результатах анализа состояния производства от 25.04.2016 г.,
проведенного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ГОСТ 31360-2007.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.04.2017 г. по 06.04.2022 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

И.Ф. Житенко
О.Н. Корольченко

И.Ф. Житенко

О.Н. Корольченко